



COMMISSIONE DELLA GESTIONE
6 dicembre 2022

Rapporto della Commissione della Gestione accompagnante la richiesta di un credito di CHF 80'000 da destinare all'aggiornamento della catena di potabilizzazione della stazione filtri di Polmirolo (MM n. 17/2022)

Onorevole Sig Presidente,
Onorevoli Signore/i consiglieri comunali,

la CG ha esaminato in data 6.12.2022 il MM 17/2022.

La stazione di trattamento delle acque di Polmirolo potabilizza l'acqua della sorgente della Rovagina che rappresenta una soluzione secondaria da utilizzare in caso di necessità per continuare ad erogare acqua potabile a Morbio Superiore e Sagno, frazioni che saranno collegate al Piano cantonale di approvvigionamento idrico del Mendrisiotto.

A seguito dell'ispezione del laboratorio cantonale effettuata il 12.3.2020 sono emerse delle non conformità per quanto attiene alla potabilità dell'acqua e sono stati ordinati dei correttivi.

Il Municipio con il MM 17/2022 propone quindi delle soluzioni tecniche che in ossequio delle normative potranno garantire un'ineccepibile qualità dell'acqua.

Il preventivo della spesa per investimento è di CHF 80'000 e l'importo sarà ammortizzato in 20 anni.

In considerazione di quanto esposto la Commissione della gestione invita il Consiglio Comunale ad approvare il messaggio così come è presentato.

Breggia, 6.12.2022

Con stima, i commissari:

Presidente Alain Sinopoli

Commissario Fabiano Cavadini

Commissaria Paola Bianchi

Commissaria Michaela Marmotta

Commissario Simone Torriani